



SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO ATTIVITÀ E NORMATIVA
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

16031



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 17 M.I.S.A. (87) 10 del 16 aprile 1987 concernente "REAZIONE AL FUOCO. Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili";

VISTI il certificato di omologazione, concernente il materiale isolante denominato "X-FOAM (Spessore 30 mm) (codice di omologazione: MO150B13CD100001) rilasciato in data 12/10/98 e il certificato di omologazione per il materiale isolante denominato X-FOAM (Spessore 100 mm)" (codice di omologazione: MO150B13CD100002) rilasciato in data 25/05/99 ed entrambi emessi dal Ministero dell'Interno alla ditta EDILTEC S.r.l. sita in Via Giardini, 472 - 41100 MODENA;

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta EDILTEC S.r.l. di MODENA, per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente al materiale isolante di propria produzione denominato "X-FOAM" nella serie di spessori da mm 30 a mm 100;

SI ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa al materiale isolante denominato "X-FOAM" prodotto dalla ditta EDILTEC S.r.l. di MODENA, cui viene assegnato il numero di codice MO1501B13CD100001E01, ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, se ne AUTORIZZA la riproduzione nella serie di spessori da mm 30 a mm 100, condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione d'impegno redatta dal legale rappresentante della ditta EDILTEC S.r.l. di MODENA, circa la identità delle caratteristiche fisico-chimiche, sia apparenti che non apparenti, del materiale isolante per il quale viene rilasciata la presente estensione dell'omologazione con quelle dei prodotti denominati "X-FOAM (Spessore 30 mm) e X-FOAM (Spessore 100 mm)" citati in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta EDILTEC S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: MO1501B13CD100001E01;
- POSA IN OPERA: INSERITO IN INTERCAPEDINE INCOMBUSTIBILE;
- IMPIEGO: MATERIALE ISOLANTE NON IN VISTA;
- MANUTENZIONE: METODI C e D ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/06/84

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, 22 FEB. 2000

Fasc. 4190 sott. 1467

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

IL DIRETTORE GENERALE
Dirigente
del Servizio Tecnico Centrale
Ing. Giorgio MAZZINI